

迁西县供水服务中心出厂水水质检验报告

水源种类	出厂水	采样地点	水厂泵房
检验频率	每月一次	采样人	赵秀春 赵爱琴
检验目的	卫生检验	样品编号	C202308221

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色	15（铂钴色度单位）/度	<5	氯化物	250(mg/L)	12
浑浊度	1（散射浑浊度单位)NTU	<0.5	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	3(mg/L)	0.33
臭和味	无异臭、异味	无			
肉眼可见物	无	无	氟化物	1.0（mg/L）	0.3
pH	不小于6.5，且不大于8.5	7.60	铬（六价）	0.05（mg/L）	<0.001
总硬度（以CaCO ₃ 计）	450(mg/L)	340	铝	0.2（mg/L）	<0.02
铁	0.3(mg/L)	<0.1	硝酸盐 (以N计)	10(mg/L)	5.644
锰	0.1(mg/L)	<0.05	菌落总数	≤100（CFU/ml）	0
铜	1.0(mg/L)	<0.1	总大肠菌群	每100mL水样中不应检出	未检出
锌	1.0(mg/L)	<0.1	大肠埃希氏菌	每100mL水样中不应检出	未检出
硫酸盐	250(mg/L)	44	游离氯	在与水接触30分钟后 ≥0.3mg/L且≤2mg/L， 管网末梢水≥0.05mg/L	0.45
氨(以N计)	0.5(mg/L)	<0.02			
取样日期		2023.08.22			
报告日期		2023.08.30			
水质评价：					
以上所检项目均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》					

迁西县供水服务中心管网水水质检验报告

序号	采样日期	采样地点	色度	浑浊度	臭和味	高锰酸盐指数	菌落总数	总大肠菌群	游离氯
项目限值			15	1	无	3	≤100	不应检出	≥0.05
1	8月14日	丰泽家园福民药房	<5	<0.5	无	0.27	0	未检出	0.31
2	8月14日	六小区国税局	<5	<0.5	无	0.33	0	未检出	0.19
3	8月14日	开明街市场监督局	<5	<0.5	无	0.35	0	未检出	0.10
4	8月14日	沙河北爱国超市	<5	<0.5	无	0.35	0	未检出	0.34
5	8月14日	东湖湾售楼处	<5	<0.5	无	0.33	1	未检出	0.19
6	8月14日	喜峰家园物业	<5	<0.5	无	0.36	1	未检出	0.32
7	8月22日	丰泽家园福民药房	<5	<0.5	无	0.41	1	未检出	0.34
8	8月22日	六小区国税局	<5	<0.5	无	0.31	3	未检出	0.31
9	8月22日	开明街市场监督局	<5	<0.5	无	0.38	1	未检出	0.16
10	8月22日	沙河北爱国超市	<5	<0.5	无	0.33	3	未检出	0.46
11	8月22日	东湖湾售楼处	<5	<0.5	无	0.32	0	未检出	0.29
12	8月22日	喜峰家园物业	<5	<0.5	无	0.33	0	未检出	0.34
水质评价：									
以上所检项目均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》									